



Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Délégation territoriale des Alpes de Haute-Provence

Délégation territoriale des Alpes de Haute-Provence

service Santé-Environnement

ars-paca-dt04-sante-environnement@ars.sante.fr

tél : 0413558841

MAIRIE DE SAINT-ANDRE-LES-ALPES

MAIRIE

04170 SAINT-ANDRE-LES-ALPES

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

SAINT ANDRE LES ALPES

Exploitant : VEOLIA -EAU CGE-NICE

Prélèvement et mesures de terrain du 29/09/2015 à 10h26 par le laboratoire CARSO (FL)

Nom et type d'installation : VILLAGE DE SAINT ANDRE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : SAINT-ANDRE-LES-ALPES-RESEAU DE SAINT ANDRE

Code point de surveillance : 0000000948 Code installation : 000863 Type d'analyse : D1CL2

Code Sise analyse : 00076403 Référence laboratoire : LSE1509-22036 Numéro de prélèvement : 00400076329

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	13,2	°C				25
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,75	unitépH			6,5	9,0
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	353	µS/cm			200	1100
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,09	mg/LCl2				
Chlore total	0,14	mg/LCl2				

Analyse laboratoire			Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,14	NFU				2,0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,1

Numéro de Prélèvement : 00400076329

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES


Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	6	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/100mL		0		

Numéro de Prélèvement : 00400076329

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 00400076329)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

jeudi 08 octobre 2015
*L'ingénieur Principal d'Etudes
Sanitaires,*



Bruno SACCHETTI